

Република Србија
Дом Здравља „Мали Зворник“
- Комисија за јавну набавку -
Број: 14-15/2-1
Дана: 16.12.2015.године
Мали Зворник

На основу члана 63.став 3.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавне набавке Наручиоца даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У поступку јавне набавке мале вредности - Извођење грађевинско-занатских радова на доградњи надстрешнице са северне стране објекта Дома здравља „Мали Зворник“ ЈН бр.14/15, Наручилац је дана 16.12.2015.године, путем електронске поште, примио од стране потенцијалног понуђача захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације са следећим питањем:

1. Питање: Потребно је дефинисати дебљину лексана позиција 5.1.?

Одговор: Саћасти лексан, дебљине 10 mm отпоран на UV зрачење.

Комисија за јавну набавку